



Timmerbedrijf Roes
Luimersweg 6
7084 BG Breedenbroek

MeeTT**ech BV**
Inspecties (NEN3140)
Reparaties Bedrijfsmachines

Info@meettech.nl
www.meettech.nl

Het hieronder vermelde arbeidsmiddel is gecontroleerd conform de NEN 3140 en de richtlijn arbeidsmiddelen. Vermeld zijn de resultaten op het moment van controle.

nummer	TR77DB	opmerkingen	© Inspexx BV 1995-2003
toestel	Diamantboormachine		
fabrikant	Eigen Stock		
type	End 1520		
serienummer	020007		
intervalperiode	12	maanden	
volgende keuring	14-02-09		

datum keuring	15-02-2008
visuele controle	Goedgekeurd
controle meetwaarden	Goedgekeurd
eindresultaat	Goedgekeurd
keurmeester	Mark Houthuijzen
gebruikte tester	ABB Secutest 0701/0702S
serienummer tester	Testapparaat 2

	meetwaarde	grenswaarde
weerstand aardleiding Rsl	0.070 Ohm	<0.300 Ohm
verschil weerstand aardleiding Rsl	Ohm	Ohm
isolatieweerstand Riso	>310.0 MOhm	>0.500 MOhm
isolatieweerstandspanning Uiso	0534 Volt	>0500 Volt
vervangende lekstroom Ilea	00.18 mA	<07.00 mA
aanraakstroom Isonde	mA	mA
verschilstroom	00.17 mA	<03.50 mA

Licentiehouder: Meettech BV, Meniststraat 5g, 7091 ZZ Dinxperlo

Meettech BV
Meniststraat 5G
7091 ZZ Dinxperlo

Tel : 0315-655550
Fax: 0315-655554

KvK-handel nr: 09094033
BTW nr. : NL805580426B01

Toezihtverantwoordelijke