

INFORMATIEBLAD FREQUENTIE INSTALLATIES

Inspectie-frequentie installaties

A De installatie uitsluitend gebruikt door:

A1	a elektrotechnisch opgeleid personeel b personeel met voldoende ervaring	1
A2	niet elektrotechnisch opgeleid personeel, maar op de hoogte van gevaren verbonden aan elektriciteit	3
A3	leken	8
A4	leerlingen, cursisten, studenten; in geval van elektrotechnische opleiding afhankelijk voortgang A1 en A2	

B Kwaliteit gelet op veiligheid

B1	uitsluitend door elektrotechnisch deskundig personeel gebruikt	1
B2	voldoet aan jongste norm	2
B3	voldoet aan normen bij aanleg en aanvullende veiligheidsvoorzieningen	4
B4	voldoet aan norm bij aanleg	7
B5	voldoet niet aan norm maar geen gevaarlijke situaties	15

C de omgeving van de installatie

C1	a schoon en droog b geen explosieve of corrosieve gassen c geen brandgevaar ten gevolge van stof d zonder gebruik transportmiddelen of zware materialen	1
C2	a schoon en droog b geen explosieve of corrosieve gassen c geen brandgevaar ten gevolge van stof d gebruik van transportmiddelen of zware materialen	4
C3	a schoon en droog b brandgevaar ten gevolge van stof c bevat explosieve of corrosieve gassen zware industriële omgeving, een bouwplaats of een omgeving waarin transportmiddelen of zware materialen wordt gewerkt	7
C4	a zware industriële omgeving met gevaar voor veiligheid b transportmiddelen of zware materialen, gevaar voor beschadiging installatie	10

D Mate van toezicht op de installatie

D1	regelmatig toezicht installatieverantwoordelijke	5
D2	sporadisch toezicht installatieverantwoordelijke	15

E Letselschade bij falen

E1	treft alleen uitvoerenden	5
E2	treft ook anderen	15

F Bij werken met elektrische installatie in voorgaande 10 jaar

F1	nimmer gevaar ten gevolge van een defect	1
F2	gebleken gevaar door defect	2
F3	ongeval met geringe verwondingen, met medische behandeling	5
F4	ernstig ongeval	10
F5	dodelijk ongeval	20

Vervolg informatieblad frequentie installaties

